



GRUPO católico de MUTUO
Inspección de Evaluación Encuesta

ARCO/DIOCESIS

El Nombre de la ubicación: _____

La Dirección de la ubicación: _____

La ciudad/Estado/Código Postal: _____

La fecha Completado: _____

Edificio: _____

Los Datos eléctricos Sistema:

1. ¿Cualquier parte de su sistema eléctrico más que de 30 años de edad?
 Sí No No podría ser determinado
2. ¿Tiene Usted el Programa Preventivo Eléctrico de Mantenimiento (EPM) en lugar?
 Sí No No podría ser determinado
3. Habido algún problema reaparecer. Como fusibles soplados, cachones tropezados, ¿Parpadeando luces o cuerdas recalentadas de aparato?
 Sí No No podría ser determinado
4. ¿Existen alguna cobertura perdida en cajas de empalme, los entrepaños, los conmutadores y los receptáculos?
 Sí No No podría ser determinado
5. Han habido algún cambio reciente al sistema eléctrico (es decir las cargas agregaron o ¿O trasladó, actualizaciones de equipo, o fracasos de equipo)?
 Sí No
6. ¿Quién es responsable de mantener su equipo/sistema eléctrico?
 Contratista Eléctrico Personal del servicio de mantenimiento Otro (por favor comentario)
7. ¿Tiene Usted algún alambrado temporáneo?
 Sí No
8. ¿Hay cualquier almacenamiento de materias combustibles en el cuarto eléctrico?
 Sí No
9. ¿Cualquier evidencia de humedad o tierra/polvo excesivo en el equipo eléctrico?
 Sí No